



Condomínio Geral do Bracuhy - CGB

Resumo mensal da qualidade da água

Mês/ano: Maio / 2024

| Controle de Qualidade da Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| PARÂMETRO | TURBIDEZ (UT) | | | | pH | | | | COR (uH) | | | | CLORO RESIDUAL (mg/l) | | | | COLIMETRIA | | |
| Valores máximos permitidos | água de superfície VMP = 5,0 UT | | | | Valores recomendados: | | | | Máximo de 15 uH | | | | Mínimo de 0,2 mg/l | | | | Coli, total e E, coli | | |
| | | | | | entre 6,0 e 9,5 | | | | | | | | Máximo de 5,0 mg/l | | | | Ausência em 100ml de amostra | | |
| Ponto de amostragem | Amostras realizadas | Fora do padrão | Turbidez média | Turbidez máxima | Amostras realizadas | Fora do padrão | pH mínimo | pH máximo | Amostras realizadas | Fora do padrão | Cor média | Cor máxima | Amostras realizadas | Amostras 0,2 mg/l | CR médio | CR mínimo | Amostras realizadas | Positivas para Coli total | Positivas para E, coli |
| ETA | 375 | 25 | 3,34 | 5,8 | 375 | 0 | 6,0 | 8,2 | 375 | 17 | 6,1 | 20,0 | 375 | 0 | 2,0 | 1,0 | 4 | 0 | 0 |
| Rede de Distribuição | 33 | 2 | 3,71 | 5,0 | 33 | 0 | 6,8 | 7,7 | 33 | 0 | 6,3 | 15,0 | 33 | 0 | 1,7 | 1,5 | 4 | 0 | 0 |

Responsável pelo controle:
Miguel Martinez Valença Filho
CRQ 03253364

|