



Condomínio Geral do Bracuhy - CGB

Resumo mensal da qualidade da água

Mês/ano: Outubro / 2025

Controle de Qualidade da Água																			
PARÂMETRO	TURBIDEZ (UT)				pH			COR (uH)			CLORO RESIDUAL (mg/l)			COLIMETRIA					
Valores máximos permitidos	água de superfície VMP = 5,0 UT				Valores recomendados: entre 6,0 e 9,5				Máximo de 15 uH				Mínimo de 0,2 mg/l		Coli, total e E. coli				
													Máximo de 5,0 mg/l		Ausência em 100ml de amostra				
Ponto de amostragem	Amostras realizadas	Fora do padrão	Turbidez média	Turbidez máxima	Amostras realizadas	Fora do padrão	pH mínimo	pH máximo	Amostras realizadas	Fora do padrão	Cor média	Cor máxima	Amostras realizadas	Amostras 0,2 mg/l	CR médio	CR mínimo	Amostras realizadas		
ETA	364	6	2,9	9,1	364	0	6,2	7,9	364	15	7,2	20,0	364	0	2,0	1,0	4	0	0
Rede de Distribuição	35	3	3,2	6,8	35	0	6,8	7,8	35	2	7,9	20,0	35	0	1,7	1,0	4	0	0

Responsável pelo controle:

Miguel Martinez Valença Filho

CRQ 03253364

