Condomínio Geral do Bracuhy - CGB

Resumo mensal da qualidade da água

Mês/ano:Setembro / 2026

Controle de Qualidade da Água																			
PARÂMETRO	**TURBIDEZ (UT)**				**pH**				**COR (uH)**				**CLORO RESIDUAL (mg/l)**				**COLIMETRIA**		
Valores máximos permitidos	água de superfície VMP = 5,0 UT				Valores recomendados: entre 6,0 e 9,5				Máximo de 15 uH				Mínimo de 0,2 mg/l Máximo de 5,0 mg/l				Coli, total e E, coli Ausência em 100ml de amostra		
Ponto de amostragem	Amostras realizadas	Fora do padrão	Turbidez média	Turbidez máxima	Amostras realizadas	Fora do padrão	pH mínimo	pH máximo	Amostras realizadas	Fora do padrão	Cor média	Cor máxima	Amostras realizadas	Amostras 0,2 mg/l	CR médio	CR mínimo	Amostras realizadas	Positivas para Coli total	Positivas para E, coli
ETA	352	25	3,3	12,2	352	0	6,1	8,9	352	13	8,2	30	352	0	2,1	1,0	4	0	0
Rede de Distribuição	35	0	3,2	5,0	34	0	6,8	8,2	34	0	7,8	15	34	0	2,2	1,0	4	0	0

Responsável pelo controle:
Miguel Martinez Valença Filho
CRQ 03253364